

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						7

Таблица 2 — Основные параметры электроприводов

Условное обозна- чение электро- привода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини- мальное	макси- мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 Электроприводы типа М									
Н-М-01	ТЭ099.088 -01М	Общего назначения со штепсельным разъемом или сальниковым вводом	от 5 до 10	9,5	1	6	0,025	137	1	360	12,5
Н-М-02	-02М				4	24					
Н-М-03	-03М		от 10 до 25		1	6					
Н-М-04	-04М				4	24					
		2 Электроприводы типа А									
Н-А2-01	ТЭ099.058 -01М1	Общего назначения со штепсельным разъемом или с сальниковым вводом	от 25 до 60	12	1	10	0,18	108,1	22	90	17
Н-А2-02	-02М1			24			0,25				
Н-А2-04	-04М1			12	10	45	0,18				
Н-А2-05	-05М1			24			0,25				
Н-А2-07	-07М1		от 60 до 100	12	1	10	0,25	59,8			
Н-А2-08	-08М1			24			0,25				
Н-А2-10	-10М1			12	10	45	0,25			108,1	
Н-А2-11	-11М1			24			0,25			59,8	
Н-А2-12	-12М1		от 25 до 60	12	—	1	0,18	108,1		90	
Н-А2-13	-13М1		от 60 до 100	48			10	45		0,55	
Н-А2-14	-14М1		от 10 до 35	12	1	10	0,18	108,1	90		
Н-А2-15	-15М1			24			0,25				
Н-А2-16	-16М1			12	0,2	50	0,18	108,1	22	90	
Н-А2-17	-17М1	от 25 до 60		24			0,25				
Н-А2-18	-18М1		12	0,55						108,1	90
Н-А2-19	-19М1	от 60 до 100	24				0,18				
Н-А2-20	-20М1		48	0,25				108,1	90		
Н-А2-21	-21М1	от 10 до 35	12				0,18			108,1	90
Н-А2-22	-22М1		24	0,25				108,1	90		
Н-А2-23	-23М1										

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						7а

Продолжение таблицы 2

Условное обозна- чение электропри- вода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более	
					мини- мальное	макси- мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
В-А2-01	ТЭ099.059-01М	Взрывозащищенное 1ExdIIBT4	от 25 до 60	12	1	10	0,25	108,1	22	90	40	
В-А2-02	-02М			24			0,37					
В-А2-04	-04М			12	10	45	0,25					
В-А2-05	-05М			24			0,37					
В-А2-07	-07М		от 60 до 100	12	1	10	0,25			120		
В-А2-08	-08М			24			0,37					
В-А2-10	-10М			12	10	45	0,25					
В-А2-11	-11М			24			0,37					
В-А2-12	-12М		от 10 до 35	12	1	10	0,25			90		
В-А2-13	-13М		от 60 до 100	48	10	45	0,55	59,8		120		
В-А2-14	-14М			1,8	1	4	0,09	807			38	
В-А2-15	-15М	Взрывозащищенное 1ExdibIIBT4 X (с ЭБКВ)	от 25 до 60	12	1	50	0,25	108,1	22	90	40	
В-А2-16	-16М			24			0,37			120		
В-А2-17	-17М		от 60 до 100	12			0,25			90		
В-А2-18	-18М			24			0,37			120		
В-А2-19	-19М		от 10 до 35	12			0,25			90		
В-А2-20	-20М		от 60 до 100	48			0,55			59,8	120	38
В-А2-21	-21М			1,8			0,09			807		

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						9

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электро- привода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини- мальное	макси- мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В-Б1-01	Б099.099-01М1	Взрывозащищенное 1ExdПВТ4	от 100 до 300	25	1	6	1,1	56	26	735	67
В-Б1-02	-02М1				6	36					
В-Б1-03	-03М1				36	200					
В-Б1-04	-04М1			50	1	6	1,5	28	13		
В-Б1-05	-05М1				6	36					
В-Б1-06	-06М1				36	200					
В-Б1-07	-07М1			6	1	6	0,55	224	26		
В-Б1-08	-08М1				6	36					
В-Б1-09	-09М1				36	200					
В-Б1-10	-10М1			25	18	100	1,1	56	26		
В-Б1-11	-11М1			50			1,5	28	13		
В-Б1-12	-12М1	Взрывозащищенное 1ExdibПВТ4 X (с ЭБКВ)		25	1	9	1,1	56	26		
В-Б1-13	-13М1			50			1,5	28	13		
В-Б1-14	-14М1			6			0,55	224	26		
В-Б1-15	-15М1	Взрывозащищенное 1ExdПВТ4		6	0,2	1	0,55	224	26		
В-Б1-16	-16М1	Взрывозащищенное 1ExdibПВТ4 X (с ЭБКВ)		25	6	200	1,1	56	26		
В-Б1-17	-17М1			50			1,5	28	13		
В-Б1-18	-18М1			6			0,55	224	26		

Копировать

Формат А4

Лист

9а

ТЭ099.088-00М ТО

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С-Б1 -01	Б099.094 -01М1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 100 до 300	25	1	6	1,1	56	26	735	67
С-Б1 -02	-02М1				6	36					
С-Б1 -03	-03М1				36	200					
С-Б1 -04	-04М1			50	1	6	1,5	28	13		
С-Б1 -05	-05М1				6	36					
С-Б1 -06	-06М1				36	200					
С-Б1 -07	-07М1			6	1	6	0,55	224	26		
С-Б1 -08	-08М1				6	36					
С-Б1 -09	-09М1				36	200					
С-Б1 -10	-10М1			25	18	100	1,1	56	26		
С-Б1 -11	-11М1			50			1,5	28	13		
С-Б1 -12	-12М1	Взрывозащищенное 2ExdeibIICT4 X (с ЭБКВ)		25	1	9	1,1	56	26		
С-Б1 -13	-13М1			50			1,5	28	13		
С-Б1 -14	-14М1			6			0,55	224	26		
С-Б1 -15	-15М1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4		6	0,2	1	0,55	224	26		
С-Б1 -16	-16М1	Взрывозащищенное 2ExdeibIICT4 X (с ЭБКВ)		25	6	200	1,1	56	26		
С-Б1 -17	-17М1			50			1,5	28	13		
С-Б1 -18	-18М1			6			0,55	224	26		
Ш-Б1 -01	ТЭ099.062 -01М1	Рудничное РВ ExdI X	от 100 до 300	25	1	6	1,1	56	26	735	67
Ш-Б1 -02	-02М1				6	36					
Ш-Б1 -03	-03М1				36	200					
Ш-Б1 -04	-04М1			50	1	6	1,5	28	13		
Ш-Б1 -05	-05М1				6	36					
Ш-Б1 -06	-06М1				36	200					
Ш-Б1 -07	-07М1			6	1	6	0,55	224	26		
Ш-Б1 -08	-08М1				6	36					
Ш-Б1 -09	-09М1				36	200					
Ш-Б1 -10	-10М1			25	18	100	1,1	56	26		
Ш-Б1 -11	-11М1			50			1,5	28	13		
Ш-Б1 -12	-12М1			6	0,2	1	0,55	224	26		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
ТЭ099.088-00М ТО	
Лист	11а

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободке маховика, Н, не более	Масса, кг, не более	
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Н-В-57	Б099.100-57М	Общего назначения со штепсельным разъемом	от 630 до 1000	24	18	100	3,2	57	30	735	94	
Н-В-58	-58М			48			4,25	28,5	15		102	
Н-В-59	-59М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 250 до 630	24			3,2	57	30		94	
Н-В-60	-60М			48			4,25	28,5	15		102	
Н-В-61	-61М	Общего назначения со штепсельным разъемом		24			3,2	57	30		94	
Н-В-62	-62М			48			4,25	28,5	15		102	

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копирован

Формат А4

Продолжение таблицы 2

Условное обозна- чение электро- привода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более				
					мини- мальное	макси- мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
В-В-01	Б099.101 -01М	Взрывозащищенное 1ExdIIBT4	от 250 до 630	24	1	6	3,0	57	30	735	137				
В-В-02	-02М				6	36									
В-В-03	-03М				36	200									
В-В-04	-04М			48	1	6	4,0	28,5	15		143				
В-В-05	-05М				6	36									
В-В-06	-06М				36	200									
В-В-07	-07М		от 630 до 1000	24	1	6	3,0	57	30		137				
В-В-08	-08М				6	36									
В-В-09	-09М				36	200									
В-В-10	-10М			48	1	6	4,0	28,5	15		143				
В-В-11	-11М				6	36									
В-В-12	-12М				36	200									
В-В-13	-13М		от 250 до 630	6	1	6	1,1	228	30		112				
В-В-14	-14М				6	36									
В-В-15	-15М				36	200									
В-В-16	-16М		от 630 до 1000		1	6						1,1	228	30	112
В-В-17	-17М				6	36									
В-В-18	-18М				36	200									
В-В-19	-19М		от 250 до 630	48	144	800	4,0	28,5	15		143				
В-В-20	-20М		от 630 до 1000		24	18						100	3,0	57	30
В-В-21	-21М			48	4,0		28,5	15	143						
В-В-22	-22М		Взрывозащищенное 1ExdibIIBT4 X (с ЭБКВ)	от 250 до 630	24	1	9	3,0			57	30	137		
В-В-23	-23М	от 250 до 630		48	4,0			28,5	15		143				
В-В-24	-24М			24	3,0			57	30			137			
В-В-25	-25М	от 630 до 1000		48	4,0			28,5	15		143				
В-В-26	-26М			24	3,0			57	30			112			
В-В-27	-27М	от 250 до 630		48	4,0			28,5	15		143				
В-В-28	-28М		от 630 до 1000	6	1,1	228	30	112							
В-В-29	-29М	Взрывозащищенное 1ExdIIBT4	от 250 до 630	24	18	100	3,0		57		30	137			
В-В-30	-30М			48			72	400	4,0		28,5		15	143	
В-В-31	-31М		от 630 до 1000												
В-В-32	-32М														

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
ТЭ099.088-00М ТО	
Лист	12а

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более			
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
В-В-33	-33М	Взрывозащищенное 1ExdibIIBT4 X (с ЭБКВ)	от 250 до 630	24	6	200	3,0	57	30	735	137			
В-В-34	-34М			48			4,0	28,5	15		143			
В-В-35	-35М		от 630 до 1000	24			3,0	57	30		137			
В-В-36	-36М			48			4,0	28,5	15		143			
В-В-37	-37М		от 250 до 630	6			1,1	228	30		112			
В-В-38	-38М		от 630 до 1000											

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭО99.088-00М ТО	Лист
						126

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более				
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
C-B1-01	Б099.089-01M1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 250 до 630	24	1	6	3,0	57	30	735	137				
C-B1-02	-02M1				6	36									
C-B1-03	-03M1				36	200									
C-B1-04	-04M1			48	1	6	4,0	28,5	15			143			
C-B1-05	-05M1				6	36									
C-B1-06	-06M1				36	200									
C-B1-07	-07M1		от 125 до 500	24	4	24	3,0	57	30		137				
C-B1-08	-08M1				24	144									
C-B1-09	-09M1				144	800									
C-B1-10	-10M1		от 630 до 1000		1	6						4,0	28,5	15	143
C-B1-11	-11M1				6	36									
C-B1-12	-12M1				36	200									
C-B1-13	-13M1		48	6	1	6	1,1	228	30		112				
C-B1-14	-14M1				6	36									
C-B1-15	-15M1				36	200									
C-B1-16	-16M1		от 250 до 630		1	6						3,0	57	30	137
C-B1-17	-17M1				6	36									
C-B1-18	-18M1				36	200									
C-B1-19	-19M1		от 630 до 1000	1	6	4,0	28,5	15	143						
C-B1-20	-20M1			6	36										
C-B1-21	-21M1			36	200										
C-B1-22	-22M1		24	18	100						3,0	57	30	137	
C-B1-23	-23M1		48	18	100						4,0	28,5	15	143	
C-B1-24	-24M1	Взрывозащищенное 2ExdeIbIICT4 X (с ЭБКВ)	от 250 до 630	24	1						9	3,0	57	30	137
C-B1-25	-25M1			48		4,0	28,5	15	143						
C-B1-26	-26M1		от 125 до 500	24		3,0	57	30	137						
C-B1-27	-27M1		от 630 до 1000	48		4,0	28,5	15	143						
C-B1-28	-28M1		от 250 до 630	6		1,1	57	30	112						
C-B1-29	-29M1														
C-B1-30	-30M1														
C-B1-31	-31M1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 250 до 630	24	18	100	3,0	57	30		137				
C-B1-32	-32M1			48			4,0	28,5	15		143				

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ТЭ099.088-00М ТО				
12В	Лист			

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более					
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
C-B1-33	-33M1	Взрывозащищенное 2ExdeibIICT4 X (с ЭБКВ)	от 250 до 630	24	6	200	3,0	57	30	735	137					
C-B1-34	-34M1			48			4,0	28,5	15		143					
C-B1-35	-35M1		от 125 до 500	24			3,0	57	30		137					
C-B1-36	-36M1			48			4,0	28,5	15		143					
C-B1-37	-37M1		от 630 до 1000	48			1,1	57	30		112					
C-B1-38	-38M1			6												
C-B1-39	-39M1		от 630 до 1000													
Ш-В1 -01	ТЭ099.063-01M1	Рудничное РВ ExdI X	от 250 до 630	24	1	6	3,0	57	30	735	137					
Ш-В1 -02	-02M1				6	36										
Ш-В1 -03	-03M1				36	200										
Ш-В1 -04	-04M1		48		1	6	4,0	28,5	15		143					
Ш-В1 -05	-05M1				6	36										
Ш-В1 -06	-06M1				36	200										
Ш-В1 -07	-07M1		от 630 до 1000	24	1	6	3,0	57	30		137					
Ш-В1 -08	-08M1				6	36										
Ш-В1 -09	-09M1				36	200										
Ш-В1 -10	-10M1		48		1	6	4,0	28,5	15		143					
Ш-В1 -11	-11M1				6	36										
Ш-В1 -12	-12M1				36	200										
Ш-В1 -13	-13M1		от 250 до 630	6	1	6	1,1	228	30		112					
Ш-В1 -14	-14M1				6	36										
Ш-В1 -15	-15M1				36	200										
Ш-В1 -16	-16M1		от 630 до 1000			1						6	4,0	28,5	15	143
Ш-В1 -17	-17M1					6						36				
Ш-В1 -18	-18M1					36						200				
Ш-В1 -19	-19M1		от 250 до 630	48	144	800	4,0	28,5	15		143					
Ш-В1 -20	-20M1		от 630 до 1000	24	18	100	3,0	57	30		137					
Ш-В1 -21	-21M1						48	4,0	28,5		15	143				
Ш-В1 -22	-22M1		от 250 до 630	24	18	100	3,0	57	30		137					
Ш-В1 -23	-23M1						48	72	400		4,0	28,5	15	143		
Ш-В1 -24	-24M1															
Ш-В1 -25	-25M1															
Ш-В1 -26	-26M1		от 630 до 1000													

Копировать

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
ТЭ099.088-00М ТО	
Лист	14

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободу маховика, Н, не более	Масса, кг, не более		
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
В-Г-01	Б099.103-01М	Взрывозащищенное 1ExdIIBT4	от 1000 до 2500	20	1	6	5,5	68,6	28	450	210		
В-Г-02	-02М				6	36							
В-Г-03	-03М				36	200							
В-Г-04	-04М			40	1	6	7,5	34,3	14	900	252		
В-Г-05	-05М				6	36							
В-Г-06	-06М				36	200							
В-Г-07	-07М				4	24							
В-Г-08	-08М				24	144							
В-Г-09	-09М				144	800							
В-Г-10	-10М			5	1	6	1,5	274,4	28	450	165		
В-Г-11	-11М				6	36							
В-Г-12	-12М				36	200							
В-Г-13	-13М		от 600 до 1400	40	4	24	4,0	34,3	14	900	192		
В-Г-14	-14М				24	144							
В-Г-15	-15М				144	800							
В-Г-16	-16М		от 1000 до 2500	20	18	100	7,5	34,3	14	900	252		
В-Г-17	-17М	Взрывозащищенное 1ExdibIIBT4 X (с ЭБКВ)			1	9	5,5				210		
В-Г-18	-18М						7,5				252		
В-Г-19	-19М						1,5				165		
В-Г-20	-20М	от 600 до 1400	40	18	100	4,0	34,3	14	900	192			
В-Г-21	-21М	Взрывозащищенное 1ExdIIBT4	от 1000 до 2500			20				5,5	210		
В-Г-22	-22М		от 600 до 1400			40				4,0	192		
В-Г-23	-23М	Взрывозащищенное 1ExdibIIBT4 X (с ЭБКВ)	от 1000 до 2500	20	6	200	5,5	34,3	14	900	210		
В-Г-24	-24М			40			7,5				252		
В-Г-25	-25М			5			1,5				165		
В-Г-26	-26М		от 600 до 1400	40			4,0				192		

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭО99.088-00М ТО	Лист
						14а

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на обод маховика, Н, не более	Масса, кг, не более									
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
С-Г1-01	Б099.090-01М1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 1000 до 2500	20	1	6	5,5	68,6	28	450	210									
С-Г1-02	-02М1				6	36														
С-Г1-03	-03М1				36	200														
С-Г1-04	-04М1			40	40	1	6	7,5	34,3	14	900	252								
С-Г1-05	-05М1					6	36													
С-Г1-06	-06М1					36	200													
С-Г1-07	-07М1					4	24													
С-Г1-08	-08М1					24	144													
С-Г1-09	-09М1					144	800													
С-Г1-10	-10М1			5	5	1	6	1,5	274,4	28	450	165								
С-Г1-11	-11М1					6	36													
С-Г1-12	-12М1					36	200													
С-Г1-13	-13М1		от 600 до 1400	40	4	24	4,0	34,3	14	900	192									
С-Г1-14	-14М1				24	144														
С-Г1-15	-15М1				144	800					7,5									
С-Г1-16	-16М1		18	100	Взрывозащищенное 2ExdeibIICT4 X (с ЭБКВ)	от 1000 до 2500	20	18	100	5,5		68,6	28	450	210					
С-Г1-17	-17М1	от 1000 до 2500	40	1							9					5,5	68,6	28	450	210
С-Г1-18	-18М1															7,5	34,3	14	900	252
С-Г1-19	-19М1															1,5	274,4	28	450	165
С-Г1-20	-20М1															4,0	34,3	14	900	192
С-Г1-21	-21М1				Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 1000 до 2500	20	18	100	5,5		68,6	28	450	210					
С-Г1-22	-22М1	от 600 до 1400	40	72		400	4,0	34,3	14	900	192									
С-Г1-23	-23М1	Взрывозащищенное 2ExdeibIICT4 X (с ЭБКВ)	от 1000 до 2500	20	6	200	5,5	68,6	28	450	210									
С-Г1-24	-24М1			40			7,5	34,3	14	900	252									
С-Г1-25	-25М1			5			1,5	274,4	28	450	165									
С-Г1-26	-26М1			от 600 до 1400			40	4,0	34,3	14	900	192								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						146

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободке маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ш-Г1 -01	ТЭ099.064-01М1	Рудничное РВ ExdI X	от 1000 до 2500	20	1	6	5,5	68,6	28	450	210
Ш-Г1 -02	-02М1				6	36					
Ш-Г1 -03	-03М1				36	200					
Ш-Г1 -04	-04М1			40	1	6	7,5	34,3	14	900	252
Ш-Г1 -05	-05М1				6	36					
Ш-Г1 -06	-06М1				36	200					
Ш-Г1 -07	-07М1				4	24					
Ш-Г1 -08	-08М1				24	144					
Ш-Г1 -09	-09М1				144	800					
Ш-Г1 -10	-10М1		5		1	6	1,5	274,4	28	450	165
Ш-Г1 -11	-11М1				6	36					
Ш-Г1 -12	-12М1				36	200					
Ш-Г1 -13	-13М1		от 600 до 1400	40	4	24	4,0	34,3	14	900	192
Ш-Г1 -14	-14М1				24	144					
Ш-Г1 -15	-15М1				144	800					
Ш-Г1 -16	-16М1		от 1000 до 2500	20	18	100	7,5	68,6	28	450	210
Ш-Г1 -17	-17М1						5,5				
Ш-Г1 -18	-18М1		от 600 до 1400	40	72	400	4,0	34,3	14	900	192

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						15

Продолжение таблицы 2

Условное обозна- чение электро- привода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электроприводителя , кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более							
					мини- мальное	макси- мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
6 Электроприводы типа Д																		
Н-Д-01	Б099.104-01М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 5000 до 8500	10,0	1	6	8,5	137,2	56	900	400							
Н-Д-02	-02М				6	36												
Н-Д-03	-03М				36	200												
Н-Д-04	-04М	Общего назначения со штепсельным разъемом			1	6												
Н-Д-05	-05М				6	36												
Н-Д-06	-06М				36	200												
Н-Д-07	-07М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 6300 до 10000	9,3	1	6	147,49	68,8	1120	450								
Н-Д-08	-08М				6	36												
Н-Д-09	-09М				36	200												
Н-Д-10	-10М	Общего назначения со штепсельным разъемом			1	6												
Н-Д-11	-11М				6	36												
Н-Д-12	-12М				36	200												
Н-Д-13	-13М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 2500 до 5000	10,0	1	6	4,25	137,2	56	600	370							
Н-Д-14	-14М				6	36												
Н-Д-15	-15М				36	200												
Н-Д-16	-16М	Общего назначения со штепсельным разъемом			1	6												
Н-Д-17	-17М				6	36												
Н-Д-18	-18М				36	200												
Н-Д-19	-19М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)	от 5000 до 8500		1	200	8,5	147,49	68,8	1120	450							
Н-Д-20	-20М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)																
Н-Д-21	-21М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)	от 6300 до 10000	9,3														
Н-Д-22	-22М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)																
Н-Д-23	-23М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)	от 2500 до 5000	10			4,25	137,2	56,0	600	370							
Н-Д-24	-24М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)																

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В-Д-01	Б099.105 -01М	Взрывозащищенное 1ExdIIВТ4	от 5000 до 8500	10,0	1	6	7,5	137,2	56	900	400
В-Д-02	-02М				6	36					
В-Д-03	-03М				36	200					
В-Д-04	-04М		от 6300 до 10000	9,3	1	6	7,5	147,49	68,8	1120	450
В-Д-05	-05М				6	36					
В-Д-06	-06М				36	200					
В-Д-07	-07М		от 2500 до 5000	10,0	1	6	4,0	137,2	56	600	370
В-Д-08	-08М				6	36					
В-Д-09	-09М				36	200					
В-Д-10	-10М	Взрывозащищенное 1ExdibIIВТ4 X (с ЭБКВ)	от 5000 до 8500	10,0	1	9	7,5	137,2	56	900	400
В-Д-11	-11М		от 6300 до 10000	9,3				147,49	68,8	1120	450
В-Д-12	-12М		от 2500 до 5000	10,0				137,2	56	600	370
В-Д-13	-13М1		от 5000 до 8500	10,0	6	200	7,5	137,2	56	900	400
В-Д-14	-14М1		от 6300 до 10000	9,3				147,49	68,8	1120	450
В-Д-15	-15М1		от 2500 до 5000	10,0				137,2	56	600	370

Копировал

Формат А4

